

**RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - Janeiro/ 2019**

SAA	Localidades Abastecidas	Nº de análises realizadas	pH	Turbidez	Cor	Cloro	C. Total	E. Coli
			Valor médio	Valor médio (NTU)	Valor médio (UC)	Valor médio (mg/L)	Valor médio (UFC)	Valor médio (UFC)
Centroeste	Canaan / Centro/Panorama, Mangabeiras.	39	7,82	0,18	2,36	0,95	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Nordeste	Cidade de Deus, Bouganville, Santa Felicidade, Lago Azul, N.S. Lourdes, Bela Vista (I, II, III) Jardim Primavera (I, II), Campestre	50	7,65	0,12	1,45	0,85	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Sudoeste	Honorinda Pontes e Eldorado	11	7,37	0,15	3,1	0,48	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Centro Sul	H. Nery, Universitarios e Santa Rosa/São Cristovão I, Piedade, Santo Antônio(parte), São Dimas, Santa Elisa, São Jorge	30	7,66	0,19	3,4	0,55	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Sudeste	Itapoã I e II, Brasília, Del Rey, Anchieta, Vale do Aritana/Esméras I e II, Vapabuçu, Brejão/Brejinho	33	7,41	0,12	2,8	0,45	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Sul	Dona Dora, Iporanga, Vale das Palmeiras, Mata Grande, Flórida, Várzea, Santa Rosa (parte), Padre Teodoro, Esplanada, Santa Rosa, São Geraldo, São Chácara do Paiva, Dante Lanza, Centro(parte).	55	7,38	0,12	2,45	0,58	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Centro 02	W.Bráz, Nova Cidade, Verde Vale, Belo Vale, Orozimbo, Kwait, Iraque, Bernardo Valadares e JK., GOIABEIRAS, glória, jardim dos pequis	13	7,74	0,24	3,14	0,61	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Norte	Alvorada/Carmo/ Santa Rita de Cássia/Manoia/São Francisco/Nsra das Graças/boa vista (parte)/Jk/ Planalto/ Aeroporto/ São João/ Esperança/ Jardim Europa/New York/ Olinto Alvin/ São Pedro/ Brás Filizola/Interlagos I, II e III/ São Vicente/Emília/ luxemburgo// Montreal/ Monte Carlo/ Tamanduá/ Canadá/ CDI II, Centro (parte)/ cemig /carmo/Jardim Cambuí/Santa Luzia/Nsra das Graça/ Boa vista, Boa Vista, São João, São Pedro, Esperança, Brás Filizola, Olinto Alvin, Fátima, Villa Brasil, Alex Paiva, Bom Jardim, Aeroporto/Funcionários, CDI, CDI II, Santa Maria, Centenário, Morro do Claro, Indústrias I e II, Ermitage Jardim Europa, New York, São Vicente, Emília, Interlagos, Glória, Monte Carlo, Canadá, CDI II,Luxemburgo, Tamanduá, Montreal, Montreal II, Emília e Luxemburgo, Titamar, JK, São Francisco, Manoia, Portal da Serra, Planalto	45	7,36	0,12	1,96	0,42	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Sistema de Misto( Centro, Boa Vista, Montreal, Planalto, JK, CDI, ETA Rio das Velhas)		77	7,89	0,24	4,78	0,53	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Areias	Areias	6	6,58	0,12	1,35	0,5	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Barreiro	Jardim Carolina e Barreiro	11	7,35	0,17	3,55	0,8	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Estiva	Estiva	8	6,98	0,1	1,56	0,95	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Fazenda Velha	Fazenda Velha Pedras, Quintas do Lago Quintas do Paraíso	11	7,25	0,11	2,12	0,56	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Quintas da Varginha, Várzea da Lagoa	Quintas da Varginha, Várzea da Lagoa	9	7,29	0,26	3,48	0,81	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Lontra	Lontra	8	7,01	0,11	1,12	1,00	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Lontrinha	Lontrinha	8	7,35	0,12	2,1	1,05	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Morro Redondo	Morro Redondo	8	7,41	0,12	2,8	0,95	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Pôr do Sol	Pôr do Sol	8	7,28	0,24	4,1	0,75	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Silva Xavier	Silva Xavier	8	6,98	0,12	1,56	0,88	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente
Riacho do Campo	Riacho do Campo	8	7,61	0,12	1,81	0,96	Ausente em > de 95% das Amostras	Ausente