

SABENDO USAR, NÃO VAI FALTAR. EVITE O DESPERDÍCIO.

**Vai limpar o passeio?
Troque a mangueira
pelo balde.**

**Vai aguar as plantas?
Troque a mangueira
pelo regador.**

**Não demore muito no
chuveiro e,
enquanto estiver
ensaboando, feche a
torneira.**

**Não deixe a torneira
aberta sem necessidade.
A cada minuto, de 12 a 20
litros de água vão pelo ralo.
Depois de usar, verifique se
ela não está pingando.**

2007	Flúor (mg/L)	Cloro (ppm)	Turbidez (UT)	Cor (uH)	pH	Coliformes Totais (UFC/100ml)
Janeiro	N.A.*	0,35	0,17	1	7,36	<1
Fevereiro	N.A.*	0,32	0,38	1	7,44	<1
Março	N.A.*	0,35	0,45	1	7,43	<1
Abril	N.A.*	0,32	0,40	1	7,34	<1
Mai	N.A.*	0,30	0,44	1	7,31	<1
Junho	N.A.*	0,30	0,47	1	7,40	<1
Julho	N.A.*	0,30	0,21	1	7,34	<1
Agosto	N.A.*	0,30	0,23	1	7,47	<1
Setembro	N.A.*	0,30	0,21	1	7,40	<1
Outubro	N.A.*	0,30	0,11	1	7,29	<1
Novembro	N.A.*	0,25	0,10	1	7,46	<1
Dezembro	N.A.*	0,25	0,26	1	7,39	<1
Amostras Anuais	206	1.976	1.706	206	2.088	2.088
Amostras Conformidade	206	1.883	1.655	206	2.088	1.996
Amostras Fora do Padrão	0	93	51	0	0	92

N.A.*: Não se aplica. Ocorre a existência de flúor natural, normalmente presente em mananciais subterrâneos. Os valores no ano de referência variaram de 0,03 a 0,88 mg/l.

Obs: Foram executadas 206 análises Físico-Químicas observando os critérios e padrões de aceitação de água potável para consumo humano exigidos pela Portaria 518/04 do Ministério da Saúde. Análises realizadas pela FUMEP, e que estão disponíveis no Laboratório de Análise de Água do SAAE.

INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA:

Flúor: produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dentária.

Cloro: produto químico utilizado para eliminação de microorganismos.

Turbidez: indica a presença de partículas em suspensão na água.

PH: indicador relacionado com o caracter ácido ou básico na água.

Colif. Totais: indicadores utilizados para medir a qualidade microbiológica da água.

Cor: indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.

O SAAE, em atendimento ao Decreto nº 5440 de 04 de maio de 2005 e Portaria do Ministério da Saúde nº 518/04 de 25 de março de 2004, informa a todos seus usuários que:

Art. 6º - "SÃO DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição e preço, bem como os riscos que apresentam.

Art. 31º - A oferta e a apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990."

Razão Social: Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano - SAAE

Rua: Major Campos, nº 83 / 107. Centro. Sete Lagoas. MG. Telefax: (31) 2106-0100

Responsável pela Empresa: Domingos Gilberto de Almeida - Diretor Presidente

Atendimento ao Consumidor: Setor de Cadastro

Rua Major Campos, nº 36. Centro. Fone: 195/2106-0100

Órgão Responsável pela Vigilância da Qualidade da Água: Secretaria Municipal de Saúde / Viglágua

Rua: Travessa Juarez Tanure, nº 15 - 3º Andar

Divulgação de Dados e Informações: Setor de Cadastro, Setor Administrativo e Setor de Laboratório.

Identificação do Manancial: Manancial Subterrâneo / Poços Profundos.

Processo de Tratamento: Dicloroisocianurato de sódio a 60% (granulado).