



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO

Resumos das Análises da Qualidade da Água – 2005 - Sete Lagoas - MG

Mês	Flúor (mg/L)	Cloro (ppm)	Turbidez (UT)	Cor (uH)	pH	Coliformes Totais (UFC/100ml)
Janeiro/05	N. A. *	0,3	0,8	1	7,5	< 1
Fevereiro/05	N. A. *	0,3	0,6	1	7,4	< 1
Março/05	N. A. *	0,3	0,6	1	7,4	< 1
Abril/05	N. A. *	0,3	0,3	1	7,1	< 1
Maior/05	N. A. *	0,3	0,2	1	7,2	< 1
Junho/05	N. A. *	0,3	0,7	1	7,3	< 1
Julho/05	N. A. *	0,3	0,2	1	7,8	< 1
Agosto/05	N. A. *	0,3	0,3	1	7,1	< 1
Setembro/05	N. A. *	0,3	0,3	1	7,1	< 1
Outubro/05	N. A. *	0,3	0,6	1	7,5	< 1
Novembro/05	N. A. *	0,3	0,8	1	7,3	< 1
Dezembro/05	N. A. *	0,3	0,3	1	7,2	< 1
Nº Amostras Anuais	140	1.282	1.230	140	1.157	2.228
Nº Amostras Conformidade	140	1.138	1.230	140	1.557	2.151
Nº Amostras Fora do Padrão	0	144	0	0	0	77

* N. A.: Não se aplica devido à existência de flúor natural presente no manancial que é subterrâneo. Os valores encontrados no ano de referência variaram de 0,01 a 1,03 mg/L.

Obs: Os demais parâmetros analisados estão disponíveis no laboratório do Departamento.

Informações referentes aos dados de qualidade da água:

Flúor produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.

Cloro produto químico utilizado para eliminar microorganismos.

Turbidez indica a presença de partículas em suspensão na água

pH indicador relacionado com o carácter ácido ou básico da água

Colif. Totais indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.

Cor indica presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.

O SAAE, em atendimento ao Decreto nº 5440 de 04 de maio de 2005 e Portaria do Ministério da Saúde nº 51 de 25 de março, informa a todos seus usuários que:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem.

Art. 31º - A oferta e a apresentação de produtos e serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990”

Razão Social: Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Saneamento Urbano – SAAE
Rua Major Campos, nº 83 / 107 – Centro – Sete Lagoas – MG – Telefax: (31) 3774-0011

Responsável pela Empresa: Jorge José Haddad Abjaud – Diretor Presidente

Atendimento ao Consumidor: Setor de Cadastro – Rua Major Campos, nº 83 - Centro

Órgão Responsável pela Vigilância da Qualidade da Água:

Departamento de Vigilância Sanitária – Rua Plácido de Castro, nº 62 – Centro – Fone: (31) 3773-2234

Divulgação de Dados e Informações: Setor de Cadastro / Setor Administrativo / Setor de Laboratório

Identificação do Manancial: Manancial subterrâneo / poços artesianos profundos

Processo de Tratamento: Hipoclorito de sódio líquido. **Concentração:** 8 a 12 %